



Greve Kommune
Teknik & Miljø
Rådhuset

KILDEBRØNDE VANDVÆRK
CVR: 48844413

Rådhuset
Rådhusholmen 10
DK-2670 Greve

Telefon: 43 97 97 97
www.greve.dk

Afrapportering af tilsyn på Kildebrønne Vandværk 2020

Dato: 11. august 2020

Greve Kommune gennemførte den 10. august 2020 det årlige tilsyn på Kildebrønne Vandværk. Fra Vandværket deltog Jan Pedersen. Fra kommunen deltog Jonatan Staff Nørgaard og Peter Hegel.

Tal med: Peter Hegel
Direkte: 43 97 94 38
E-mail: phg@greve.dk
Digital post: www.borger.dk/post

Ingen påbud eller henstillinger

Der er ikke konstateret forhold som giver kommunen anledning til påbud eller henstillinger til vandværket.

Sagsnr.: 253-2018-638

Vandværket

Siden tilsynet i 2018 har vandværket fået installeret et nyt dobbeltfilter (BNSB80) med en samlet behandlingskapacitet på 4,8 m³ /h jf. tilladelse af 9. juli 2018. Samtidigt har vandværket fået etableret et nyt styresystem til filteranlægget.

EAN-nr.: 5798007855758
CVR: 44 02 39 11

Telefontider:

Mandag – tirsdag	09.00-11.00
Onsdag	Lukket
Torsdag	09.00-11.00 og 15.00 – 16.00
Fredag	09.00-11.00



Samtidig med etablering af de nye filtre er der installeret en ny oliefri kompressor til iltning af filtrene samt et styresystem til beluftning af filtrene. Endelig er der nedgravet tank til opsamling af skyllevand. Tanken til skyllevand er nedgravet på vandværksmatriklen mellem vandværksbygningen og Byvejen.

Selve vandværksbygningen fremstår ren og velholdt og gav ikke anledning til yderligere bemærkninger.

.

Boringerne

I boring 207.228 er der installeret en ny pumpe siden sidste tilsyn. Gennemføringen af strømforsyningen i flangen sluttede ikke tæt.

I boring 207.2756 var tætningslisten mellem tørbrønden og adgangslugen ikke tæt. Endelig anbefaler Greve Kommune anbefaler, at det ene ventilationsrør føres til bunden af tørbrønden med et fleksibelt rør, for at udbrede cirkulationen i selve tørbrønden.

Omkring begge borer var såvel den 10 meters sikringszone som den 25 meters gødsknings, dyrknings og pesticidfrie beskyttelseszone overholdt.

Offentliggørelse

Efter kommunen har afsluttet det årlige tilsyn med vandforsyningen, blive rapporterne offentliggjort på Greve Kommunes hjemmeside.

Har du spørgsmål til ovenstående, er du velkommen til at kontakte mig på tlf. 43 97 94 38.

Med venlig hilsen

Peter Hegel
Miljømedarbejder