



Greve Kommune
Teknik & Miljø
Rådhuset

Tune Vandværk Amba
Nørregade 41
Tune
4030 Tune

Rådhuset
Rådhusholmen 10
DK-2670 Greve

Telefon: 43 97 97 97
www.greve.dk

Afrapportering af ordinært tilsyn på Tune Vandværk 2020

Dato: 17. august 2020

Greve Kommune har den 14. august 2020 gennemført det kommunale tilsyn på Tune Vandværk. Fra kommune deltog Peter Hegel. Fra vandværket deltog Kurt Larsen.

Tal med: Peter Hegel
Direkte: 43 97 94 38
E-mail: phg@greve.dk
Digital post: www.borger.dk/post

Konklusionen på tilsynet er, at vandværket og de tilhørende boringer er meget velholdte og den tekniske tilstand er meget god. Tilsynet giver ikke anledning til at varsle påbud over for vandværket. Tilsynet påviste dog et par mindre forhold, som skal rettes.

Sagsnr.: 253-2018-635

Vandværket

Der blev ikke påvist nogen uregelmæssigheder på vandværket. Selve vandværksbygningen fremstår ren og meget velholdt og gav ikke anledning til yderligere bemærkninger.

EAN-nr.: 5798007855758
CVR: 44 02 39 11

Siden sidste tilsyn har vandværket etableret et kompressor rum med 2 kompressorer. Hver kompressor kan forsyne begge vandværker med ilt samt luft til filterskylning.

Telefontider:
Mandag – tirsdag 09.00-11.00
Onsdag Lukket
Torsdag 09.00-11.00 og
15.00 – 16.00
Fredag 09.00-11.00

Vandværket overvejer, at etablere en råvandstank/rentvandstank på vandværksgrunden til, at afhjælpe spidsbelastninger.

Boringerne

Fyrværkeri fabrikken ved boring 4 er fjernet.

Der er etableret afspærring i form af en kæde ved adgangsvejen fra boring 8 til boring 4.

Boring 7 tages permanent ud af drift grundet et højt nikkelindhold (90µg/l).

I boring 8 og boring 6 var flere af boltene i flangen løse.

De var installeret ny pumpe i boring 6 og boring 12. I boring 12 er installeret en Grundfoss Sp14-17, der har flere frekvenstrin end den gamle.

Vandværket fører fremover tilsyn med el installationerne i råvandsstationerne. Tilsynet udføres hvert andet år.

Omkring alle boringer var såvel den 10 meters sikringszone som den 25 meters gødsknings, dyrknings og pesticidfrie beskyttelseszone overholdt. 10 meter zonen omkring boring 5 er dog tilpasset forholdene.

Offentliggørelse

Efter kommunen har afsluttet det årlige tilsyn med vandforsyningen, blive rapporterne offentliggjort på Greve Kommunes hjemmeside.

Har du spørgsmål til ovenstående er du velkommen til at kontakte mig på tlf.: 43 97 94 38

Med venlig hilsen

Peter Hegel
Miljømedarbejder