

Christian Ravn
Over Bølgen 4
2670 Greve

Blågårdsvej 96. Kap. 5-godkendelse til nødforsyning i længere periode.

Beliggenhed: Blågårdsvej 96, 2670 Greve.

Virksomhedstype: Kraft- varmereproduktion.

Listebetegnelse: Bilag 2, Listepunkt G 201. Kraftproducerende anlæg, varme-
producerende anlæg, gasturbineanlæg og motoranlæg.
Gasolie.

Tilsynsmyndighed: Greve Kommune, Natur & Miljø

Dato: 9. januar 2023

Indhold

1. Stamdata for virksomheden	3
2. Indledning	4
3. Grundlag for godkendelsen.....	5
4. Godkendelsens vilkår	5
Generelt	5
Indretning og drift	5
Luftforurening	6
Andre vilkår	6
5. Greve Kommunes vurdering og begrundelse	7
Placering	7
Til og frakørselsforhold	7
Bedst tilgængelige teknik (BAT)	7
Habitatbekendtgørelsen	7
VVM-bekendtgørelsen	7
Miljøansvarlighedsregisteret	8
Greve Kommunes vurdering	8
Begrundelse af godkendelsens vilkår.....	8
6. Lovgrundlag for godkendelsen	8
Bortfald af godkendelsen	9
Anden lovgivning	9
Offentliggørelse	9
Klagevejledning	9
Søgsmål	10
Øvrige forhold.....	10

1. Stamdata for virksomheden

Virksomhedens navn	Greve Fjernvarme A.m.b.a.
Virksomhedens adresse	Blågårdsvej 96, 2670 Greve
Virksomhedens tlf. nr.	69148231
Virksomhedens mail-adresse	Christian.ravn@grevefjernvarme.dk
Virksomhedens kontaktperson	Christian Ravn
Virksomhedens matr.nr.	16dp Greve By, Greve.
Virksomhedens ejer	Greve Fjernvarme A.m.b.a., Blågårdsvej 96, 2670 Greve.
CVR-nr.	33912773
P.nr.	1017198617
Listebetegnelse, godkendelsesbekendtgørelse nr. 2080 af 15. november 2021	Bilag 2, Listepunkt G 201 Kraftproducerende anlæg, varmeproducerende anlæg, gasturbineanlæg og motoranlæg med samlet nominel indfyret termisk effekt på mere end eller lig med 5 MW og mindre end 50 MW.
Lov om miljøvurdering af planer og programmer og	Virksomhedens aktiviteter er ikke omfattet af loven.

af konkrete projekter (VVM) nr. 1376 af 21. juni 2021.	
Risikobekendtgørelsen, Bek. nr. 372 af 25. april 2016	Virksomheden er ikke omfattet af risikobekendtgørelsen.
Spildevand	Der udledes ikke processpildevand til det offentlige spildevandssystem.
Hovedaktivitet	Fyring med naturgas eller gasolie.
Biaktivitet	Ingen.
Nødforsynings driftstid	I en længere periode.

2. Indledning

Krigen i Ukraine og den politiske krise kan medføre, at der sker afbrydelser i brændselsleveringen. På baggrund heraf har Greve Fjernvarme A.m.b.a, for at være på den sikre side, søgt om tilladelse til at anvender deres tre varmtvandskedler til produktion af fjernvarme. De er udstyret med multifuelbrændere og kan køre på enten naturgas eller gasolie. De tre kedler har følgende produktionskapacitet 3,6 MW, 5,8 MW og 7,3 MW. Oliekedlerne har de sidste år kun været anvendt som spidslastcentral.

Normalvis de sidste 20 år har de kørt på naturgas og der skal foretages en større teknisk opgave inden de kan brænde olie. Det er dog teknisk muligt.

Der vil komme en øget til- og frakørsel af tankbiler til matriklen. Det skydes det øgede forbrug af olie ved øget driftstid. Tankbiler kører til/fra og aflæsser på de dertil indrettede tankplads.

Aktiviteten er omfattet af bilag 2, listepunkt G 201 på listen over godkendelsespligtige virksomheder. Det betyder, at godkendelsesbekendtgørelsen fastsætter standardvilkår for indretning og drift, luftforurening, affaldshåndtering, egenkontrol, driftsjournal samt vilkår, der skal beskytte jord, grundvand og overfladevand.

Greve Kommune, Natur- & Miljø har den 28. april 2022 modtaget ansøgning fra virksomheden i henhold til ansøgningskrav for virksomheder omfattet af punkt G 201 på listen over godkendelsespligtige virksomheder.

Udover vilkårene i denne godkendelse skal virksomheden fortsat overholde vilkår i eksisterende miljøgodkendelse Greve Strandby Fjernvarmeværk A.m.b.a. dateret 18. marts 1986 og påbud om ændring af vilkår dateret 30. juni 1998.

3. Grundlag for godkendelsen

Grundlaget for denne godkendelse er:

- Ansøgning om godkendelse dateret 28. april 2022.

4. Godkendelsens vilkår

Greve Kommune godkender hermed det ansøgte på følgende vilkår:

Generelt

1. Ved overgang til nødforsyning eller overgang til normal drift skal virksomheden forinden orientere tilsynsmyndigheden herom.
2. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen "tæt belægning" menes en fast belægning, der ikke i løbet af påvirkningstiden er uigennemtrængelig for de forurenende stoffer, der håndteres på arealet.

Indretning og drift

3. I afkast, hvor der er fastsat emissionsgrænse, skal der være etableret målesteder med indretning og placering som anført i MEL-22 Kvalitet i Emissionsmålinger (Miljøstyrelsens anbefalede metoder, der findes på hjemmesiden for Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for måling af emissioner til luften: www.reflab.dk). Målestederne skal være placeret, sådan at det sikres, at de fastsatte emissionsgrænseværdier kan dokumenteres overholdt.
4. Afksthøjden skal være mindst 70 m.

5. Fuelolie, orimulsion og andre brændsler af tilsvarende kvalitet må ikke anvendes i brændere med en indfyret effekt, der er mindre end 2 MW. Kul, petcoke og brunkul må ikke anvendes i anlæg med en indfyret effekt, der er mindre end 5 MW.

Luftforurening

6. Kedelanlæg skal overholde de emissionsgrænseværdier, der er anført nedenunder.

Emissionsgrænseværdier for kedelanlæg.

(Emissionsgrænseværdier mg/normal m³ ved 10 % O₂ tør gas)

Nominel indfyret effekt: 120kW < 50 MW.

Støv 30

CO 100

NO_x 110

7. **Årlig udvidet kontrol**

For hver brænder/kedel udføres der udvidet kontrol minimum en gang årligt senest den 31. december. Hvis en kedels driftstimeantal pr. kalenderår overstiger 500 timer udføres en ny udvidet kontrol for hver påbegyndte 500 timer.

Den udvidede kontrol skal indeholde:

- Opstart af brænder og kedel
- Måling af røggassens indhold af CO, NO_x og O₂
- Kalibrering

8. **Dispensation**

Der er ved godkendelsen givet dispensation til at fortsat at undlade iltstyring for Kedel 1, Kedel 2 og Kedel 3 så længe at olieforbruget er under 2880 m³/år eller ca. 2.600.000 m³ naturgas/år.

Andre vilkår

9. Øvrige vilkår.

Se miljøgodkendelse til Greve Strandby Fjernvarmeværk A.m.b.a., dateret 18. marts 1986 og påbud om ændring af vilkår, dateret 30. juni 1998.

5. Greve Kommunes vurdering og begrundelse

Placering

Der er ikke ændret på værkets placering. Værket er placeret ca. 50 meter fra nærmeste bolig. Afstand til nærmeste beskyttede naturtype er ca. 220 meter. (Beskyttet mose martr.nr. 7 la Greve By, Greve).

Afstand til nærmeste beskyttede vandløb er ca. 255 meter. (Hederenden).

Depotet ligger i et område med særlige drikkevandsinteresser (OSD).

Til og frakørselsforhold

Kørsel til olietankene forgår via Blågårdsvej. Der bliver op til 3 kørsler pr. dag.

Bedst tilgængelige teknik (BAT)

Da virksomhedens aktiviteter er omfattet af standardvilkår, skal der ved ansøgningen ikke redegøres for bedst tilgængelig teknik inden for de områder, som standardvilkårene dækker. Miljøstyrelsen har udarbejdet standardvilkår, så de er repræsentative for de typiske virksomheder inden for en bestemt branche, og at vilkårene er baseret på den bedst tilgængelige teknik inden for branchen.

Habitatbekendtgørelsen

Greve Kommune har vurderet ansøgningen i forhold til habitatbekendtgørelsens § 7, stk. 1. Vurderingen omfatter projektets potentielle indflydelse på udpegningsgrundlaget (naturtyper samt arter) for de internationale naturbeskyttelsesområder.

Virksomheden er placeret uden for et Natura 2000-område. Nærmeste Natura 2000-område er Gammel Havdrup mose. Depotet ligger ca. 7,8 km syd-vest for depotet. Depotet vil ikke have en negativ påvirkning på naturområdet.

Greve Kommune har ikke kendskab til forekomst af dyre- eller plantearter inden for depotets område, som er optaget på Habitats bilagets bilag IV.

Det vurderes, at virksomhedens drift ikke kan skade eller ødelægge yngle- eller rastemråder for dyrearter på bilag IV eller ødelægge plantearter optaget på samme bilag.

VVM-bekendtgørelsen

Depotet er ikke omfattet af VVM-bekendtgørelsen.

Miljøansvarlighedsregisteret

Af miljøbeskyttelseslovens § 34 fremgår det, at der i forbindelse med miljøgodkendelsen af en virksomhed skal foreligge oplysninger om virksomhedens ejerforhold, bestyrelsen og daglige ledelse, så miljømyndighederne kan vurdere, om nogle af disse personer er omfattet af lovens § 40a, der omhandler kriterier for tilbagekaldelse af meddelt godkendelse, nægtelse af godkendelse og fastsættelse af særlige vilkår om sikkerhedsstillelse. Miljøstyrelsen fører register over de personer og selskaber m.v. der er omfattet af § 40a.

Ingen i virksomhedens daglige ledelse er anført i dette register.

Greve Kommunes vurdering

Efter Greve Kommunes vurdering er det en god løsning at sikre sig at der kan afbrændes olie i jeres oliekedler, hvis normal brændelsforsyning afbrydes.

Begrundelse af godkendelsens vilkår

Standardvilkår	Godkendelses vilkår nr.	Vurdering og begrundelse
1		Tilpasset standardvilkår.
2		Standardvilkår.
3		Standardvilkår.
4		Tilpasset standardvilkår.
5		Standardvilkår.
6		Standardvilkår.
7		Standardvilkår.

6. Lovgrundlag for godkendelsen

Miljøgodkendelsen meddeles efter miljøbeskyttelseslovens § 33, jf. lovbekendtgørelse nr. 100 af 19. januar 2022.

Virksomhedens aktiviteter er omfattet af bilag 2, listepunkt G 201 på listen over godkendelsespligtige virksomheder (bekendtgørelse nr. 2020 af 15. november

2021 om godkendelse af listevirksomhed), hvilket betyder, at standardvilkårbekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 2020 af 9. december 2019 om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed) fastsætter standardvilkår i henhold til bekendtgørelsens bilag 1. Standardvilkårene indsættes i godkendelsen sammen med øvrige relevante vilkår jf. § 31 i godkendelsesbekendtgørelsen.

Virksomhedens indretning og drift skal være i overensstemmelse med oplysningerne i virksomhedens ansøgning om miljøgodkendelse, supplerende oplysninger og de ændringer, der fremgår af beskrivelsen og vilkårene i denne godkendelse. En kopi af miljøgodkendelsen skal til enhver tid være tilgængelig på virksomheden, for de personer der har ansvaret for virksomhedens indretning og drift.

Fremtidige nye aktiviteter, ændringer eller udvidelser såvel bygningsmæssigt som driftsmæssigt, som kan indebære forurening, må ikke påbegyndes, før der foreligger en afgørelse fra Greve Kommune. Det er Greve Kommune, som afgør om godkendelsen er nødvendig jf. miljøbeskyttelsesloven § 33 og § 37.

Bortfald af godkendelsen

Godkendelsen skal være udnyttet inden 2 år, efter den er meddelt. Godkendelsen er gældende fra tidspunktet for offentliggørelse. Ved klage over godkendelsen kan Miljø- og Fødevarerklagenævnet bestemme, at klagen har opsættende virkning.

Godkendelsen bortfalder, hvis de godkendelsespligtige aktiviteter ikke har været i drift i 3 på hinanden følgende år, jf. miljøbeskyttelseslovens § 78 a, stk. 1. Hvis driften genoptages, kræves der ny godkendelse.

Anden lovgivning

Der er med denne miljøgodkendelse udelukkende taget stilling til de miljøtekniske forhold. Der er således ikke taget stilling til eventuel godkendelse efter anden lovgivning f.eks. naturbeskyttelsesloven og arbejdsmiljøloven. Virksomheden er selv ansvarlig for at indhente godkendelser og tilladelser.

Offentliggørelse

Miljøgodkendelsen vil blive offentliggjort i Sydvesten torsdag den torsdag d. 26. januar 2023.

Klagevejledning

Denne afgørelse kan i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 91 påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet af ansøger, grundejer, klageberettigede myndigheder og organisationer samt enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald.

Klagefristen er fire uger og udløber torsdag den 23. februar 2023.

Du klager via Klageportalen, som du finder på www.naevneneshus.dk eller via www.borger.dk eller www.virk.dk.

Du logger på Klageportalen med NEM-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Greve Kommune via Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. for borgere og 1800 kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

I Klageportalen sendes din klage automatisk først til Greve Kommune. Hvis Greve Kommune fastholder afgørelsen, sender Greve Kommune klagen videre til behandling i nævnet via Klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

Miljø- og Fødevarerklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om Klageportalen, medmindre du forinden er blevet fritaget for brug af Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Greve Kommune. Greve Kommune videresender herefter din anmodning til nævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt du kan fritages. Se betingelserne for at blive fritaget på www.naevneneshus.dk

Søgsmål

Denne afgørelse kan indbringes for en domstol indtil 6 måneder efter, at afgørelsen er offentliggjort, det vil sige senest torsdag den 26. juli 2023. Hvis afgørelsen bliver påklaget, er fristen 6 måneder fra endelig afgørelse fra Miljø- og Fødevarerklagenævnet.

Reglerne om klage og søgsmål fremgår af miljøbeskyttelseslovens kapitel 11. Hvis der indgives klage, vil virksomheden få besked herom.

Greve Kommune har foruden adressaten underrettet følgende:

- Embedslægen (Sundhedsstyrelsen): sjl@sst.dk
- Friluftsrådet, Scandiagade 13, 2450 København SV. E-mail: fr@friluftsradet.dk og roskilde@friluftsradet.dk
- Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø, dn@dn.dk + DNGreve-sager@greve.dk

Øvrige forhold

Virksomheden har haft et udkast til miljøgodkendelse i høring og accepteret vilkårene.

Greve Kommune gør opmærksom på, at virksomheden i henhold til lov om erstatning for miljøskader har objektivt ansvar for eventuelle opståede skader på miljøet.

Med venlig hilsen

Karen Knudsen

Miljø



Adresse Greve Kommune
Rådhusolmen 10
DK-2670 Greve

Telefon 43 97 97 97

Hjemmeside www.greve.dk

Digital post www.borger.dk/post

Åbnings- og telefontider
www.greve.dk/kontakt

Tidsbestilling
www.greve.dk/tidsbestilling

Afdeling Miljø
Sag 22-007099

EAN
Konto 4316 3191110226
CVR 44 02 39 11